

KARTA PRODUKTU wg rozporządzenia 1254/2014 UE (2018)					
a)	NAZWA DOSTAWCY	BARBOR			
b)	IDENTYFIKATOR	AMBER 2 - CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA			
		WERSJA STOJĄCA Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPRAĐOWYM			
		P			
		300	500	800	1200
c)	JZE [kWh/m ² /rok]	(-)37,3	(-)38,3	(-)39,6	(-)37,5
d)	TYP	SYSTEM DWUKIERUKOWY			
e)	REGULACJA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA	BEZSTOPNIOWA			
f)	RODZAJ UKŁADU ODZYSKU CIEPŁA	WYMIENNIK PRZECIWPRAĐOWY			
g)	SPRAWNOŚĆ CIEPLNA UKŁADU ODZYSKU [%]	81	80	80	79
h)	MAKSYMALNA WARTOŚĆ NATĘŻENIA PRZEPŁYWU [m ³ /h]	300	500	800	1200
i)	POBÓR MOCY WENT. PRZY MAKS. NATĘŻ. PRZEPŁYWU [W]	166	230	340	680
j)	POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ MIERZONY PRZY OBUDOWIE [dB]	45	46	47	49
k)	WARTOŚĆ ODNIESIENIA NATĘŻENIA PRZEPŁYWU [m ³ /h] / [m ³ /s]	405/0,11	590/0,16	930/0,25	1350/0,38
l)	WARTOŚĆ ODNIESIENIA RÓŻNICY CIŚNIENIA [Pa]	50	50	50	50
m)	JPM [W/(m ³ /h)]	0,41	0,39	0,37	0,5
n)	RODZAJ STEROWANIA WENTYLACJĄ	CENTRALNE			
o)	PRZECIEK WEWN.[%] / ZEWN.[%]	1.1 / 1.2			
p)	STOPIEŃ MIESZANIA	NIE DOTYCZY			
q)	MECHANIZM OSTRZEŻENIA O KONIECZNOŚCI WYMIANY FILTRÓW	POMIAR SPADKU CIŚNIENIA NA FILTRZE			
r)	INSTRUKCJA INSTALOWANIA KRATEK	NIE DOTYCZY			
s)	ADRES STRONY INTERNETOWEJ DTR	www.barbor.biz			
t)	PODATNOŚĆ PRZEPŁYWU [Pa]	NIE DOTYCZY			
u)	SZCZELNOŚĆ SYSTEMU BEZKANALOWEGO [m ³ /h]	NIE DOTYCZY			
v)	RZE [kWh/rok]	3,4	2,9	2,4	3,1
w)	ROO [kWh]	45,1	44,9	44,9	44,7

DOKŁADNY OPIS PARAMETRÓW ZNAJDUJE SIĘ W ROZPORZĄDZENIU DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 1254 /2014