

KARTA PRODUKTU wg rozporządzenia 1254/2014 UE

a)	NAZWA DOSTAWCY	BARBOR							
b)	IDENTYFIKATOR	AMBER 1 - CENTRALA WENTYLACYJNA Z WYMIENNIKIEM REGENERACYJNYM							
		WERSJA STOJĄCA Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM				WERSJA PODWIESZANA Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM			
		O				OP			
		300	500	800	1200	300	500	800	1200
c)	JZE [kWh/m ² /rok]	(-)34,5	(-)34,8	(-)35,3	(-)38,3	(-)37,1	(-)38,9	(-)34,2	(-)37,4
d)	TYP	SYSTEM DWUKIERUKOWY				SYSTEM DWUKIERUKOWY			
e)	REGULACJA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA	BEZSTOPNIOWA				BEZSTOPNIOWA			
f)	RODZAJ UKŁADU ODZYSKU CIEPŁA	WYMIENNIK OBROTOWY				WYMIENNIK OBROTOWY			
g)	SPRAWNOŚĆ CIEPLINA UKŁADU ODZYSKU [%]	73	78	77	71	67	75	74	68
h)	MAKSYMALNA WARTOŚĆ NATĘŻENIA PRZEPŁYWU [m ³ /h]	300	500	800	1200	300	500	800	1200
i)	POBÓR MOCY WENT. PRZY MAKS. NATĘŻ. PRZEPŁYWU [W]	191	255	365	730	191	255	365	730
j)	POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ MIERZONY PRZY OBUDOWIE [dB]	35	36	37	38	35	36	37	38
k)	WARTOŚĆ ODNIESIENIA NATĘŻENIA PRZEPŁYWU [m ³ /h] / [m ³ /s]	600/0,16	700/0,19	1098/0,3	2040/0,56	500/0,14	690/0,19	1060/0,29	1930/0,53
l)	WARTOŚĆ ODNIESIENIA RÓŻNICY CIŚNIENIA [Pa]	50	50	50	50	50	50	50	50
m)	JPM [W/(m ³ /h)]	0,32	0,36	0,33	0,36	0,38	0,37	0,34	0,38
n)	RODZAJ STEROWANIA WENTYLACJĄ	CENTRALNE				CENTRALNE			
o)	PRZECIEK WEWN.[%] / ZEWN.[%]	1.1 / 1.2							
p)	STOPIEŃ MIESZANIA	NIE DOTYCZY				NIE DOTYCZY			
q)	MECHANIZM OSTRZEŻENIA O KONIECZNOŚCI WYMIANY FILTRÓW	GODZINOWY				GODZINOWY			
r)	INSTRUKCJA INSTALOWANIA KRATEK	NIE DOTYCZY				NIE DOTYCZY			
s)	ADRES STRONY INTERNETOWEJ DTR	www.barbor.biz							
t)	PODATNOŚĆ PRZEPŁYWU [Pa]	NIE DOTYCZY				NIE DOTYCZY			
u)	SZCZELNOŚĆ SYSTEMU BEZKANALOWEGO [m ³ /h]	NIE DOTYCZY				NIE DOTYCZY			
v)	RZE [kWh/rok]	2,9	3,3	3,0	1,9	2,0	2,0	3,1	2,0
w)	ROO [kWh]	41,7	43,0	42,8	43,0	42,2	43,8	42,0	42,4