

KARTA PRODUKTU wg rozporządzenia 1254/2014 UE

a)	NAZWA DOSTAWCY	BARBOR							
b)	IDENTYFIKATOR	AMBER 1 - CENTRALA WENTYLACYJNA Z WYMIENNIKIEM REKUPERACYJNYM							
		WERSJA STOJĄCA Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPĄDOWYM				WERSJA PODWIESZANA Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPĄDOWYM			
		P				PP			
		300	500	800	1200	300	500	800	1200
c)	JZE [kWh/m ² /rok]	(-)35,8	(-)35,6	(-)35,6	(-)34,7	(-)35,4	(-)35,9	(-)36,1	(-)34,9
d)	TYP	SYSTEM DWUKIERUKOWY				SYSTEM DWUKIERUKOWY			
e)	REGULACJA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA	BEZSTOPNIOWA				BEZSTOPNIOWA			
f)	RODZAJ UKŁADU ODZYSKU CIEPŁA	WYMIENNIK PRZECIWPĄDOWY				WYMIENNIK PRZECIWPĄDOWY			
g)	SPRAWNOŚĆ CIEPLINA UKŁADU ODZYSKU [%]	80	79	78	77	79	81	80	79
h)	MAKSYMALNA WARTOŚĆ NATĘŻENIA PRZEPŁYWU [m ³ /h]	300	500	800	1200	300	500	800	1200
i)	POBÓR MOCY WENT. PRZY MAKS. NATĘŻ. PRZEPŁYWU [W]	166	230	340	680	166	230	340	680
j)	POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ MIERZONY PRZY OBUDOWIE [dB]	35	36	37	38	35	36	37	38
k)	WARTOŚĆ ODNIESIENIA NATĘŻENIA PRZEPŁYWU [m ³ /h] / [m ³ /s]	520 / 0,14	708 / 0,20	1080 / 0,3	2000 / 0,6	508 / 0,14	700 / 0,19	1090 / 0,3	1965 / 0,5
l)	WARTOŚĆ ODNIESIENIA RÓŻNICY CIŚNIENIA [Pa]	50	50	50	50	50	50	50	50
m)	JPM [W/(m ³ /h)]	0,33	0,32	0,31	0,34	0,33	0,33	0,31	0,35
n)	RODZAJ STEROWANIA WENTYLACJĄ	CENTRALNE				CENTRALNE			
o)	PRZECIEK WEWN.[%] / ZEWN.[%]	1.1 / 1.2							
p)	STOPIEŃ MIESZANIA	NIE DOTYCZY				NIE DOTYCZY			
q)	MECHANIZM OSTRZEŻENIA O KONIECZNOŚCI WYMIANY FILTRÓW	GODZINOWY				GODZINOWY			
r)	INSTRUKCJA INSTALOWANIA KRATEK	NIE DOTYCZY				NIE DOTYCZY			
s)	ADRES STRONY INTERNETOWEJ DTR	www.barbor.biz							
t)	PODATNOŚĆ PRZEPŁYWU [Pa]	NIE DOTYCZY				NIE DOTYCZY			
u)	SZCZELNOŚĆ SYSTEMU BEZKANALOWEGO [m ³ /h]	NIE DOTYCZY				NIE DOTYCZY			
v)	RZE [kWh/rok]	3,4	3,4	3,3	3,5	3,5	3,4	3,3	3,6
w)	ROD [kWh/rok]	43,6	43,4	43,1	42,9	43,4	43,8	43,6	43,2

DOKŁADNY OPIS PARAMETRÓW ZNAJDUJE SIĘ W ROZPORZĄDZENIU DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 1254 /2014